

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ...จัดซื้อ Cooling Unit จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สังกัดฝ่ายเครื่องเรือนอากาศ
...สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีตกลงราคา ☐ วิธีสอบราคา ☒ วิธีพิเศษ ☐ วิธี E-Auction
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...700,000.00... บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พค 026/60 ลว. 9 พ.ย. 59)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง ...15 ธันวาคม 2559... เป็นเงิน ...EUR 12,746.00
(ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 EUR 1= 37.83875 บาท คิดเป็นเงิน
ไทยประมาณ 482,293.00 บาท)
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ...EUR 12,746.00
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
...ใบเสนอราคา บริษัท Glen Dimplex Deutschland GmbH ประเทศเยอรมนี
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายณัฐพล.....สุมะโน.....	ประธานกรรมการ
5.2 นายศรัณยู.....ไชยช่วย.....	กรรมการ
5.3 นางสาวนฤมล.....ไม้ทอง.....	กรรมการ
5.4 นางสาวชลดา.....ชานด่อน.....	เลขานุการ

หมายเหตุ :


แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงที่สถาบันฯ กำหนด

✍

นางสาวมาลี อัดดาภิบาล
หัวหน้าส่วนพัสดุ

ลงวันที่ประกาศ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1. 2. 3. 4. 

เอกสารแนบสำหรับงานจัดซื้อ Cooling Unit 50 kW

เอกสารแนบท้ายในข้อซื้อ/จ้าง

Description	Unit	Specifications
Condenser		Air Cooled
Refrigerant		R134a
Coolant		Water
Cooling Capacity	kW	50 ($t_{w2}=20^{\circ}\text{C}$ / $t_a=25^{\circ}\text{C}$)
Range Ambient Temperature- t_a	$^{\circ}\text{C}$	5 - 45
Range Outlet Temperature- t_{w2}	$^{\circ}\text{C}$	10 - 25
Temperature Stability	K	± 2
Coolant Flow	m^3/h	10
Coolant Pressure Available Approx.	bar	4 - 5
Tank Volume	l	300
Tank Material		Stainless Steel
Internal Water Pump Material		Stainless Steel
Coolant Connection Flange Size	Rp	2 x 2"
Mains Voltage	V	3 x 400V $\pm 10\%$ /PE/50Hz
Power Consumption	kW	13.8
Air Flow Rate	m^3/h	14.7
Noise Level	dB(A)	63
Chiller Type		PC 501.2L4LE.I



นายวิศิษฐ์ชัย สุขศรีเมือง
ผู้ซื้อ