

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องสำรวจไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม

...สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง



วิธีเชิญชวน



วิธีคัดเลือก



วิธีเฉพาะเจาะจง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,070.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พท 080/61 ลว. 15 พ.ค. 61)


3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 143,647.50 บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคาเครื่องละ 47,882.50 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ใบเสนอราคา บริษัท เทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

4.2 ใบเสนอราคา บริษัท ไวส์แพค บิซิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายวุฒิพงษ์ ขาสีรินทร์ ()


หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลางโดยพิจารณาจากใบเสนอราคาสืบราคาจาก
ท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 2 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด (มาตรา 4 (4) โดยใช้ราคาที่ได้มาจากการ
สืบราคาจากท้อง และให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ)

ตารางราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท)
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า	3	เครื่อง	44,750.00	3,132.50	47,882.50	143,647.50
ราคากลางทั้งสิ้น							143,647.50 บาท

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายวุฒิพงษ์ ชาลีรินทร์ ()



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แนบใบขอจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า 3KVA จำนวน 3เครื่อง

ลำดับ	รายการที่ต้องการขอซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดคุณสมบัติ
				คุณสมบัติ
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า 3KVA	3	เครื่อง	- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts) - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที - เป็น ups แบบ true online หรือ double conversion - มีระบบป้องกันไฟกระชาก

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายวุฒิพงษ์ ชาลีรินทร์)