

แบบ บก.06 เลขที่ 39/62

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดแห้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีประกาศเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 695,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พท 011/62 ลว. 26 ต.ค. 61)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 691,220.00 บาท ,
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ใบเสนอราคา บริษัท วิคตรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายณฤพนต์ ว่องประชาณุกุล
 - 6.2 นายธนรัช แสนโยธะกะ
 - 6.3 นายบุญเหลือ บุญสุขโชค

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

พิจารณาราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ข้อ (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยพิจารณาจากใบ เสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคาและใบเสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด

เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1.

2.

3.

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อ แบตเตอรี่ชนิดแห้งพร้อมติดตั้ง จำนวน.....7.....รายการ

ลำดับ	คุณสมบัติแบตเตอรี่	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน แบตเตอรี่	หน่วยนับ
1	- Nominal Voltage : 12 Vdc - Rated Capacity : 9AH (25C/77F) - Rated Power : 36W/Cell@15Min.to 1.6V - Max Discharge Current : 135A (5sec) - Max Charging Current : 3.6 A - ขนาด(กว้างxยาวxสูง) 65x151x94 - Designed Life Time : 5 Year หรือมากกว่า - มีการรับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี หรือมากกว่า - พร้อมติดตั้งและทดสอบการสำรองไฟด้วย Software ของเครื่อง	1. GE รุ่น LP10-11 (S/N.) L101A22/0818A003 สถานที่ติดตั้ง BL3	40	ก้อน
		2. GE รุ่น LP10-33 (S/N.) M4010-0305-A021G สถานที่ติดตั้ง BL7	80	ก้อน
		รวมจำนวนแบตเตอรี่	120	ก้อน
2	- Nominal Voltage : 12 Vdc - Rated Capacity : 12AH (25C/77F) - Rated Power : 48W/Cell@15Min.to 1.6V - Max Discharge Current : 180A (5sec) - Max Charging Current : 4.8 A - ขนาด(กว้างxยาวxสูง) 98x151x98 - Designed Life Time : 5 Year หรือมากกว่า - มีการรับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี หรือมากกว่า - พร้อมติดตั้งและทดสอบการสำรองไฟด้วย Software ของเครื่อง	3. GE รุ่น LP10-10 (S/N.) L1C1A22/1143A027 สถานที่ติดตั้ง BL7	20	ก้อน
		รวมจำนวนแบตเตอรี่	20	ก้อน

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อ แบตเตอรี่ชนิดแห้งพร้อมติดตั้ง จำนวน.....7.....รายการ

ลำดับ	คุณสมบัติแบตเตอรี่	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน แบตเตอรี่	หน่วยนับ
3	- Nominal Voltage : 12 Vdc - Rated Capacity : 40AH (25C/77F) - Max Discharge Current : 180A (5sec) - Max Charging Current : 4.8 A - ขนาด(กว้างxยาวxสูง) 165x197.5x170 - Designed Life Time : 10 Year หรือมากกว่า - มีการรับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี หรือมากกว่า - พร้อมติดตั้งและทดสอบการสำรองไฟด้วย Software ของเครื่อง	4. GE รุ่น LP40-33 (S/N.) L5040-4214-B385C สถานที่ติดตั้ง BL1	40	ก้อน
		5. GE รุ่น LP40-33 (S/N.) L5040-2511-B573B สถานที่ติดตั้ง BL1	40	ก้อน
		6. GE รุ่น LP40-33 (S/N.) L5040-4213-B117C สถานที่ติดตั้ง BL5	40	ก้อน
		7. GE รุ่น LP40-33 (S/N.) L1040-0708-G170R สถานที่ติดตั้ง BL7	40	ก้อน
		รวมจำนวนแบตเตอรี่	160	ก้อน

หมายเหตุ กำหนดส่งของและให้มาติดตั้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....บุญเหลือ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายบุญเหลือ บุญสุโข)